

1. számú melléklet

A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozási sorrendje

A távhőszolgáltatás korlátozását az alábbiak szerint kell végrehajtani:

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvízszolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig háromévenként kell felülvizsgálni és szükség szerint pontosítani.

A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.

A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (3 - 4 - 5 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.

1. fokozatba tartozó hőközpontok:

Ide sorolandó hőközpont jelenleg nem része a távhőrendszernek.

2. fokozatba tartozó hőközpontok:

Városi Uszoda	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 560 kW
Kazinczy Ferenc Múzeum	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 250 kW

3. fokozatba tartozó hőközpontok:

Esze Tamás u. 7.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 237 kW
Kossuth tér 6.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 59 kW
Dózsa György u. 12.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 851 kW
Révész u. 2.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 235 kW
Révész u. 9.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 108 kW
Vasvári u. 12.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 413 kW

4. fokozatba tartozó hőközpontok:

Esze Tamás u. 7.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 104 kW
Kossuth tér 6.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 103 kW
Dózsa György u. 12.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 596 kW
Révész u. 2.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 283 kW
Révész u. 9.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 92 kW
Vasvári u. 12.	hőközpont	Korlátozható teljesítmény: 340 kW

5. fokozatba tartozó hőközpontok:

Valamennyi	hőközpont
------------	-----------

