

3. szerű függelék

Tarpa Nagyközség tűzrendészeti előírásai

- (1) A létesítésre kerülő tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
- (2) Új létesítmények kialakításával egy időben gondoskodni kell a megváltozott körülményeknek megfelelő oltóvíz mennyiségéről az 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet szerint, földfeletti tűzcsapokkal.
- (3) A legkedvezőtlenebb helyzetű tűzcsapról 200 mm² kiáramlási keresztmetszetenél a „D” és „E” tűzvesélyességi osztályba tartozó nem mezőgazdasági létesítményeknél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani.
- (4) A gazdasági terület fejlesztése során gondoskodni kell legalább két nyomsáv szélességű, szilárd burkolattal ellátott közlekedési út kiépítéséről – amelynek alkalmasnak kell lennie tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.