

5.sz. melléklet

Tiszabó Község Ön kormányzata

Képviselőtestületének 3/2011. (III.05) rendelethez

Védőtávolságokkal érintett területek

Megnevezés	Hely	Előírás
Vízmű	A védőterületet az illetékes vízügyi szakhatóság jelöli ki.	A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás - a mezőgazdasági művelés kivételével - csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával
Ivóvíz gerincvezeték		Védőtávolság az adott vezeték-keresztmetszet mellett: 300 mm átmérőig 3-3 m, 800 mm-ig 5-5 m. Az ivóvízellátást biztosító gerincvezeték-hálózat és építmények védőtávolságán belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető. A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás - a mezőgazdasági művelés kivételével - csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával
Gázfogadó		A védőtávolság <i>középnnyomású berendezéseknél</i> közutak útpályájának szélétől és épületektől általában 5,0 m. A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m.
12 kV-os szabadvezeték		A biztonsági övezet 13-13 m
Kisfeszültségű föld feletti vezeték		A biztonsági övezet 1,0-1,0 m
Földben elhelyezett villamos-kábel		A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig 1,0 m, 35 kV-120 kV között 1,5 m.
Szabadtéri villamos alállomások		A biztonsági övezet 120-400 kV-ig a létesítmény kerítésétől ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10 m-es sáv.