

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek

I.

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Beépített ingatlanok (telkek)
Udvari csappal: 40 liter/fő/nap
Épületen belül, de lakásokon kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fő/nap
Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel: 75 liter/fő/nap
Épületen belül, lakásokon belül vízcsappal: 65 liter/fő/nap
Mint az 1.4, de épületen belül, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel: 80 liter/fő/nap
Épületen belül, lakásokon belül vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap
Épületen belül, lakásokon belül vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap
Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap
Mint az 1.8, de központi melegvíz- ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap
- 2.) Házi kertlocsolás 1 liter/m²/nap
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-nak alapulvételével.
- 3.) Gépkocsi mosás (tömlővel): 400 liter/szkg/hó
- 4.) Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap
- 5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint: 30 liter/fő/nap
- 6.) A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május- szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Kórházak, szülőotthonok betegágyanként: 400 liter/nap
- 2.) Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként: 600 liter/nap
- 3.) Szanatóriumok betegágyanként: 200 liter/nap
- 4.) Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további: 120 liter/nap
- 5.) Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap
- 6.) Körzeti orvosi rendelő, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap
- 7.) Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap
- 8.) Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap
- 9.) Bölcsődék, férőhelyenként: 135 liter/nap
- 10.) Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap

III.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként
 - 1.1 zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap
 - 1.2 zuhanyzóval: 600 liter/nap
- 2.) Napközi otthon, gyermekenként: 50 liter/nap
- 3.) Diákétterem, menza
 - 3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap
 - 3.2 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap
- 4.) Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként: 150 liter/nap

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap
- 2.) Színházak, férőhelyenként: 18 liter/nap
- 3.) Kultúrházak
 - 3.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap
 - 3.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap
- 4.) Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint: 8 liter/fő/nap

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Szállodák, üdülők, ágyanként
 - 1.1 egyszobás: 60 liter/nap
 - 1.2 kétszobás: 90 liter/nap
 - 1.3 háromszobás: 210 liter/nap
 - 1.4 négyosztályos: 350 liter/nap
 - 1.5 ötszobás: 500 liter/nap
- 2.) Kempingek, férőhelyenként
 - 2.1 egyszobás: 50 liter/nap
 - 2.2 kétszobás: 70 liter/nap
 - 2.3 háromszobás: 100 liter/nap
 - 2.4 négyosztályos: 150 liter/nap
- 3.) Motel, férőhelyenként: 150 liter/nap
- 4.) Étterem
 - 4.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap
 - 4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap
 - 4.3 étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap
 - 4.4 étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap
- 5.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

VI.
Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Sportolók létszáma, szerint: 30 liter/fő/nap
- 2.) Locsolás: 3 liter/m²/nap
- 3.) Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

VII.
Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei

- 1.) Iroda, hivatal: 30 liter/m²/nap
- 2.) Közterületek tisztán tartása, esetenként
 - 2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m²
 - 2.2 a 2.1 pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m²
 - 2.3 zöldterületek locsolása: 3 liter/m²

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámítani.

Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alatti pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni, Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.