

A távhőszolgáltatás korlátozásának sorrendje

1. Korlátozási csoport

1.1. Radován térről ellátott felhasználók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
Használati melegvíz előállítás megszüntetése	Használati melegvíz előállítás megszüntetése Óvoda fűtésének leállítása

1.2. Zrínyi térről ellátott felhasználók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
Használati melegvíz előállítás megszüntetése	Használati melegvíz előállítás megszüntetése Zrínyi tér 4.-6. épület fűtésének leállítása

1.3. Kórházi kazánházról ellátott fogyasztók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
Mentőállomás fűtési térfogatáramának 20 %-al való csökkenése	Kórház, technológiai gőzellátásának 40 %-al való csökkentése
Boróka Patika térfogatáramának 20 %-al való csökkenése	Istvánffy Általános Iskola fűtési térfogatáramának 20 %-al való csökkenése Óvoda-bölcsöde fűtési térfogatáramának 20 %-al való csökkenése

2. Korlátozási csoport

2.1. Radován térről ellátott felhasználók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
A fűtési víz hőmérsékletének 40 %-al való csökkentése	

2.2. Zrínyi térről ellátott felhasználók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
A fűtési víz hőmérsékletének 40 %-al való csökkentése	

2.3. Kórházi kazánházról ellátott fogyasztók esetében

Munkanapokon	Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon
A Szent István ltp. fűtési víz hőmérsékletének 40 %-al való csökkentése	

3. Korlátozási csoport

3.1. Radován térről ellátott felhasználók esetében

Munkanapokon**Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon**

A fűtési víz hőmérsékletének 50 %-al való csökkentése

*3.2. Zrínyi térről ellátott felhasználók esetében***Munkanapokon****Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon**

A fűtési víz hőmérsékletének 50 %-al való csökkentése

*3.3. Kórházi kazánházról ellátott fogyasztók esetében***Munkanapokon****Munkaidőn túl, vagy munkaszüneti napokon**

A Szent István ltp. fűtési víz hőmérsékletének 50 %-al való csökkentése

A városi kórház technológiai gőzellátásának 50 %-al való csökkentése

A városi kórház primer fűtési víz hőmérsékletének 40 %-al való csökkentése