

Ültetési távolságok:

1. Beépítésre szánt területen a növények telekhatártól mért távolsága:
 - a.) Minden 3 m-nél alacsonyabbra növő, vagy ezen magasságon visszavágott fás szárú cserje, bokor, sövény esetében **1 m**.
 - b.) Minden 3 m-nél magasabbra növő fás szárú növény /fa, cserje, bokor / esetében **3 m**.
2. Beépítésre nem szánt területen a növényeknek a telekhatártól mért távolsága:
 - a.) Faiskolai nevelés alatt álló, vagy térhatárolóként ültetett 1,5 m-nél magasabbra nem növő fás szárú növény /bokor, cserje / esetében **1 m**.
 - b.) Minden egyéb 3 m-nél magasabbra nem növő fás szárú növény esetében **2 m**.
 - c.) Minden 3 m-nél magasabbra növő fás szárú növény esetében **5 m**.
3. Villamos csupaszvezeték biztonsági övezetében az ültetendő fás szárú növény végleges, kifejlett állapotában:
 - a.) Kisfeszültség esetén **1,25 m-nél**
1-35 kV névleges feszültségnél **2 m-nél** jobban nem közelítheti meg az áramvezetőt.