

**Szabás Község Önkormányzatának
felújítás részletezése
2021. év**

1.) Szabás 176. hrsz melléképület állagmegóvási munkái

Az állagmegóvási munkákkal érintett melléképület a lakóház utáni utolsó pajta épület. A melléképület észak-keleti sarkán egy függőleges repedés található, melyet a fal össze varrásával javítani kell. A tetőhéjázat több helyen hiányos, ezért a tető több helyen beázik. A hiányos helyeken a cserepeket bontott hódfarkú cserépfedéssel szükséges pótolni kettős fedéssel. Az épületben jelenleg döngölt agyagpadló található, mely egyenetlen és több helyen fel van ázva. A jelenlegi aljzat tárolásra alkalmatlan, ezért tűkörkiemelés után, kavicsagyazat készítendő 20 cm vastagságban, majd 10 cm vasalt aljazbeton készül.
