

1. számú függelék

Közműlétesítmények védőtávolságai

- (1) Nyomvonalas létesítmények esetén a védőtávolság a tengelyvonaltól mindkét irányban érvényes.
- (2) Vízellátás közműlétesítményeinek védőtávolságai.
 - a.) Felszínközeli vízadó rétegre telepített kútforrás esetében:
belső védőövezet $R = 50$ m kör
külső védőövezet előbbi határától mért 100 méteres gyűrű
 - b.) Vízkészítő műtárgynál annak szélétől mért 10 méter, vagy a feltöltés részsűtalpától mért 5 méteres sáv.
 - c.) Közműves vízhálózatnál $2 \times 1,5$ m területsáv.
- (3) Szennyvízcsatorna rendszer védőtávolságai.
 - a.) Gravitációs szennyvízcsatorna részére 1,2 méter területsáv biztosítandó.
 - b.) Szennyvíz nyomócsőnél $2 \times 1,5$ méter.
 - c.) Szennyvíztisztító berendezésnél az OTÉK által meghatározott védőterület.
- (4) Villamos távvezetékénél
 - a.) 220 kV-os villamos légvezeték 2×18 méter
 - b.) 120 kV-os villamos légvezeték 2×13 méter
 - c.) 20 kV-os villamos légvezeték
 - külterületen 2×5 méter
 - belterületen $2 \times 2,5$ méter.
 - d.) 20 kV-os villamos földkábel 2×1 méter
 - e.) Villamos berendezés esetén 10×10 méter.
 - f.) 20/0,4 kV-os transzformátor állomásnál 10 t darus gépkocsi megközelítési lehetősége szükséges.
- (5) Gázvezetékek védőtávolságai
 - a.) 6 bar-os földgázvezeték 2×9 méter
 - b.) 3 bar-os földgázvezeték 2×4 méter
 - c.) 64 bar-os földgázvezeték 2×100 méter
- (6) Háztartási tüzelőolaj tartály, kimérő hely $R = 8$ méter kör, illetve tartálykocsi megközelítést igényel.
- (7) Távbeszélő hálózatok 2 méter.