

1. melléklet

Közületi vízfogyasztás normatívái a MI-10-158-1 sz. Műszaki Irányelv által előírtak figyelembevételével

3 fürdőszoba feletti lakóházak, üdülők:

-Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, Vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű fürdőszobával	120 liter/fő/nap
-U.a. mint az előző, de központi melegvízellátással, ill. nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel.	180 liter/fő/nap

Szállodák, üdülők ágyanként:

Egycsillagos	65 liter/nap
Kétszillagos	90 liter/nap
Háromszillagos	210 liter/nap
Négycsillagos	350 liter/nap
Ötszillagos	500 liter/nap

Kemping, férőhelyenként:

Egycsillagos	50 liter/nap
Kétszillagos	70 liter/nap
Háromszillagos	100 liter/nap
Négycsillagos	200 liter/nap
Motel férőhelyenként	150 liter/nap

Vendéglátó egységek:

Étterem konyha nélkül	75 liter/adag/nap
Étterem konyhával	100 liter/adag/nap
Italbolt, cukrászda	4 liter/fő/nap

Sportpályák:

Sportolók létszáma szerint	30 liter/fő/nap
Locsolás	3 liter/m ² /nap
Befogadóképesség	3 liter/fő/nap

Egyéb vízfogyasztási normák:

Melegkonyha étkeztetés nélkül	50 liter/adag/nap
Hidegkonyha étkeztetés nélkül	12 liter/adag/nap
Iroda	2 liter/m ² /nap
Burkolt közlekedési felületek ill. zöld területek locsolás	2 liter/m ² /nap