

**A HASZNÁLATI MELEGVIZET MÉRÉS NÉLKÜL VÉTELEZŐ FELHASZNÁLÓRA TERHELHETŐ
VÍZFOGYSZTÁS MAXIMUMA**

FELHASZNÁLÓI HELY m ²	TERHELHETŐ HMV FOGYASZTÁS
28,0 m ² -től kisebb	5 m ³ /Hó
28,1 m ² - 35,0 m ²	7 m ³ /Hó
35,1 m ² - 44,0 m ²	9 m ³ /Hó
44,1 m ² - 53,0 m ²	11 m ³ /Hó
53,1 m ² - 62,0 m ²	14 m ³ /Hó
62,1 m ² - 70,0 m ²	16 m ³ /Hó
70,1 m ² - 85,0 m ²	19 m ³ /Hó
85,1 m ² –től nagyobb	22 m ³ /Hó

A használati melegvizet mérés nélkül vételező felhasználó számlájában a távhőszolgáltató az itt meghatározott vízmennyiség alapján számított hődíjat jogosult felszámolni.

A Fűtési hő szabálytalanul vételező felhasználóra terhelhető hőmennyiség meghatározása

Szabályozatlan fűtés esetén, - ha a felhasználó a Szervezeti Működési Szabályzatában erről nem rendelkezett - a szabályozatlanul hő vételezőre osztandó hőmennyiséget a szabályozatlan vételezésű felhasználói hely légtérfogata, az elszámolási időszakra számított fajlagos hőmennyiség (*Fajlagos = Összes fűtési hőmennyiség osztva az Összes fűtött légtérfogattal*), valamint **1,30 pótlékoló szorzó** alkalmazásával kell meghatározni.

Az előbbieket szerint számított hőmennyiségek összege csökkenti a szabályozottan hő vételező felhasználókra felosztandó fűtési hő mennyiségét.