

Melléklet

I.

Lakó- üdülőingatlanok vízfogyasztásnak figyelembe vehető átalány-mennyiségei

I. Beépített ingatlanok

1.1. udvari csappal	40 l/fő/nap
1.2. épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal	60 l/fő/nap
1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l/fő/nap.
1.5. mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses WC-vel, 120 l/fő/nap hagyományos fűtésű (fürdőhengeres)fürdőszobával	
1.8. mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
1.9. mint 1.8, de központi melegvizellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
2. házikerti locsolás	1 l/m ² /nap
(Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapul vételével)	
3. gépkocsi mosás (tömlővel)	400 l/szkg/hó
4. állatállomány itatása számos állatonként	40 l/db/nap
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint	30 l/fő/nap
6. a személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1.-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell a díjat felszámítani.	

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. kórházak, szülőotthonok betegágyanként	400 l/nap
2. kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként	600 l/nap
3. szanatóriumok betegágyanként	200 l/nap
4. szanatóriumok mosodaüzemmel,dolgozónként további	120 l/nap
5. szakorvosi rendelőintézetek,orvosi munkahelyenként	440 l/nap
6. a./ felnőtt körzeti orvosi rendelő, orvosi munkahelyenként	250 l/nap
b./ gyermek körzeti orvosi rendelő, orvosi munkahelyenként	280 l/nap
7. gyógyszerterek munkahelyenként	80 l/ nap
8. szociális otthonok férőhelyenként	210 l/nap
9. bölcsődék férőhelyenként	135 l/nap
10. óvodák férőhelyenként	90 l/nap
11. fogászati rendelő, orvosi munkahelyenként	520 l/nap

III

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. általános- és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként	
1.1. zuhanyozó nélkül	150 l/nap
1.2. zuhanyozóval	600 l/nap
2. napközi otthon gyermekekenként	50 l/fő/nap

3. diákétterem, menza	
3.1. konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként	50 l/nap
3.2. konyha étteremmel adagonként	120 l/nap
4. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként	150 l/nap

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. filmszínházak férőhelyenként	8 l/nap
2. színházak férőhelyenként	18 l/nap
3. kultúrházak	
3.1. állandó üzemmel, büfével férőhelyenként	22 l/nap
3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként	15 l/nap
4. közkönyvtárak, látogatónként	10 l/fő/nap
5. múzeum, kiállítás látogatónként	8 l/fő/nap

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. szállodák, üdülők ágyanként	
1.1. egyszallagos	60 l/nap
1.2. kétszallagos	90 l/nap
1.3. háromszallagos	210 l/nap
1.4. négyzallagos	350 l/nap
1.5. ötszallagos	500 l/nap
2. kemping férőhelyenként	
2.1. egyszallagos	50 l/nap
2.2. kétszallagos	70 l/nap
2.3. háromszallagos	100 l/nap
2.4. négyzallagos	200 l/nap
3. motel férőhelyenként	150 l/nap
4. éttermek	
4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül	50 l/adag/nap
4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül	12 l/adag/nap
4.3. étterem konyha nélkül	75 l/adag/nap
4.4. étterem konyhával	90 l/adag/nap
5. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégeként	4 l/nap

VI.

Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. sportolók létszáma szerint	30 l/nap
2. locsolás	3 l/m ² /nap
3. befogadóképesség (közönség) szerint	3 l/fő/nap

VII.

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. iroda, hivatal	30 l/m ² /nap
2. közterületek tisztántartása esetenként	
2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása	3 l/m ²

2.2. a 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek
2.3. zöld területek locsolása

5 l/m²
3 l/m²

A nem lakossági vízhasználó tulajdonában lévő ingatlanok esetén az I. és V. fejezetben irt átalány-mennyiségek vízfogyasztásának díjmeghatározásánál idényjellegű használat esetén a tényleges használat időtartamára kell számítani.

Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást a bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell meghatározni. Az átalány mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat a szolgáltató jogosult évenként egy alkalommal a fogyasztótól bekérni.

A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV, valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell a szolgáltatónak meghatározni. A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét a szolgáltatónak műszakilag megalapozott számítással kell meghatároznia. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.