

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig háromévenként kell felülvizsgálni, és szükség szerint pontosítani.

Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok csúcshőigénye és a korlátozható hőteljesítmény (kiemelten feltüntetve):

Hkp. jele	Felhasználói hkp. címe	Mértékadó teljesítmény (kW)		Korlátozott teljesítmények (kW)		
		Fűtés	HMV	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat
8/A kazánház	Olimpia u. 8.	18	–	18	18	18
RK4	Róbert K. u. 21.	32	–	16	16	16
CBA	Mérges u. 13.	61	-	61	61	61
PROFI	Mérges u. 13.	61	-	61	61	61
Óvoda-Bölcsőde	Jeruzsálem u. 3.	111	80	55	55	55
III. iskola	Jeruzsálem u. 1.	191	80	95	95	95
Óvoda-Bölcsőde	Visonta u. 2.	226	80	113	113	113
VI. iskola	Iskola u. 1.	194	80	97	97	97
A/4	Koháry u. 8.	142	–	142	142	113
A/5	Koháry u. 6.	93	–	93	93	74
A/6	Koháry u. 12.	148	95	243	148	118
A/7	Koháry u. 12.	81	70	151	81	65
A/8	Koháry u. 22.	216	148	364	216	173
A/9	Búza u. 3.	263	117	380	263	210
A/10	Búza u. 3.	270	117	387	270	216
A/12	Koháry u. 22.	318	238	556	318	254
M/1	Egri u. 5.	212	137	349	212	170
M/2	Mérges u. 2.	266	137	403	266	213
M/3	Mérges u. 4.	195	137	332	195	156
M/4	Mérges u. 6.	214	137	351	214	171
M/5A	Mérges u. 16.	136	117	253	136	109
M/5B	Mérges u. 10.	136	117	253	136	109
M/6	Mérges u. 24.	164	117	281	164	131
M/7A	Jeruzsálem u. 8.	246	152	398	246	197
M/7B	Jeruzsálem u. 10.	237	152	389	237	190
M/7C	Mérges u. 15.	317	152	469	317	254
M/7D	Bethlen G. u. 10/1.	275	235	510	275	220
M/8	Bethlen G. u. 8/1.	274	235	509	274	219
M/9	Bethlen G. u. 6/1.	288	235	523	288	230
M/10	Bethlen G. u. 4/1.	252	235	487	252	202
M/11A	Mérges u. 3.	158	117	275	158	126
M/11B	Mérges u. 9.	138	117	255	138	110

M/12	Jeruzsálem u. 6/1.	145	117	262	145	116
M/13	Jeruzsálem u. 4/1.	157	117	274	157	126
M/14	Jeruzsálem u. 2/1.	157	117	274	157	126
BV/1	Barátok tere 3.	472	63	535	535	535
BV/2	Páter Kis Szaléz u. 22.K	550	40	590	590	590
BV/3	Páter Kis Szaléz u. 22.L	100	70	170	100	80
BV/4	Belváros tér 2.	600	250	850	600	480
8/A1	Erőmű u. 4.	186	–	186	186	149
8/A2	Erőmű u. 10.	210	–	210	210	168
8/A3	Platán u. 30.	172	–	172	172	138
8/A4	Platán u. 24.	191	–	191	191	153
8/A5	Platán u. 18.	173	–	173	173	138
8/A6	Visonta u. 3.	166	–	166	166	133
8/A7	Iskola u. 2/2.	210	–	210	210	168
8/A8	Iskola u. 4.	118	117	235	118	94
8/A9	Iskola u. 10.	195	–	195	195	156
8/A10	Iskola u. 16.	122	117	239	122	98
8/A11	Jószerecsét u. 20/1.	123	117	240	123	98
8/A12	Jószerecsét u. 22/1.	131	117	248	131	105
8/A13	Jószerecsét u. 24/1.	214	–	214	214	171
8/A14	Platán u. 36.	210	–	210	210	168
RK1	Róbert K. u. 17/1.	91	90	181	91	73
RK2	Róbert K. u. 19.	97	90	187	97	78
RK3	Róbert K. u. 19/1.	143	–	143	143	114
RK5	Róbert k. u. 21.	124	95	219	124	99
P1.04	Pesti u. 5.	169	152	321	169	135
P2.04	Pesti u. 15.	166	152	318	166	133
P3.04	Pesti u. 25.	152	152	304	152	122
P3.10	Pesti u. 23.	164	152	316	164	131
P4.04	Pesti u. 33.	157	152	309	157	126
P4.10	Pesti u. 33.	148	152	300	148	118
Kazánház	Bugát Pál tér 4.	250	148	398	250	200
Összesen:		10352	5788	15442	9974	8058
		16140				
Csökkentés mértéke (%)		0	0	5	38	50

A távhőkorlátozási ütemterv egyes fokozataiban korlátozható hőteljesítmény a mértékadó teljesítmények alapján került meghatározásra.

A korlátozható hőteljesítmény a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének függvényében változik, de arányaiban (%-ában) a rendeletben előírt mértékű.

A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (2-3 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (elektronikus úton – internet, rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.