

ÉVES ÜZEMI ELLENŐRZÉS LEBONYOLÍTÁSA MISKOLC

1. Az ellenőrzött terület kijelölése

Az éves üzemi ellenőrzésbe bevont intézmények címjegyzéke.

A jegyzékbe történt felvételtől az Önkormányzat az érintetteknek értesítést küld.

2. Szakmai kritériumok

Az éves üzemi ellenőrzést mindenkor ellenőrizhető technológiával és eszközökkel kell végezni, kielégítve a témához tartozó valamennyi érvényes műszaki leírást és szabványt.

A vizsgálati eredménynek alkalmasnak kell lennie információ biztosítására a tüzelőberendezések beszabályozottságának, energiahatékonyságának és (szén-monoxid és nitrogén-oxidok vonatkozásában) káros anyag emissziójának megítéléséhez, garantálva az esetleges önkormányzati intézkedések szakmai megalapozását.

Az éves üzemi ellenőrzés elvégzése nem követeli meg a közszolgáltató tárgybeli, hatósági eljárást is megalapozó akkreditációját.

3. Az éves üzemi ellenőrzés dokumentálása

A tevékenység dokumentálása az alább található adatlap kitöltésével történik.

Az adatlap egy példányát a mérést követően, az egyéb kéménysepréssel kapcsolatos dokumentumokkal egy időben kell a vizsgált címre eljuttatni.

A közszolgáltató a vizsgálati dokumentumokat az egyéb kéményseprő adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, 5 évig köteles tárolni.

Az éves üzemi ellenőrzésről évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

4. Az éves üzemi ellenőrzés menete

A közszolgáltató az éves üzemi ellenőrzést a közszolgáltatással egy időben is elvégezheti.

Az éves üzemi ellenőrzést úgy kell ütemezni, hogy az a fűtési időnyre essen. /január-április, vagy október-december/

A közszolgáltató a címjegyzékben szereplő intézményt 2 héttel az ellenőrzés előtt köteles értesíteni annak időpontjáról.

Az ellenőrzés eredménye alapján megküldött dokumentumban tüzelőberendezésenkénti minősítés található, amely „megfelelő”, „beszabályozás szükséges”, vagy „nem megfelelő” kitételt tartalmazhat. „Nem megfelelő” minősítés esetén az ellenőrzést meg kell ismételni, melynek időpontját az adatlapon kell megjelölni. Az időpont meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ismételt mérésekre legkorábban 3 hét múlva, de még fűtési szezonban sor kerüljön.

Ismételt ellenőrzésnél, „nem megfelelő” minősítés esetén, a kéményseprő szervezet a mérési adatlap egy példányát, az intézménnyel egy időben, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának is köteles megküldeni

További mérés ellenőrzést a közszolgáltató az adott címen, tárgyévben nem végez.

5. A minősítés szempontjai

Határértékek

Hivatalos országos normatívák, illetve azok hiányában:

- Tüzelési hatások esetében:

A vizsgált berendezés gyártója által hivatalosan megadott, névleges teljesítményhez tartozó sáv alsó határa. Gyári adatok hiányában az Önkormányzat szakemberei által megadott érték.

- Szén-monoxid emisszió esetében:

Gáz vagy olajtüzelő berendezésnél a száraz égéstermékre vetített szén-monoxid koncentráció maximum 1000 ppm lehet.

- Nitrogén-oxidok emissziója esetében:

Nincs helyileg megállapított határérték.

Szén-, fa-, vagy vegyestüzelésnél emisszió vizsgálatot nem kell végezni.

Konkrét minősítés

Minősítés csak a hatásfok és/vagy a szén-monoxid értékek alapján történik, a nitrogén-oxid mérése tájékoztató jellegű.

Megfelelő: hatásfok: határérték fölött és szén-monoxid emisszió 500 ppm alatt

Beszabályozás szükséges: hatásfok:határérték alatt és/vagy szén-monoxid emisszió 500 és 1000 ppm között

Nem megfelelő: szén-monoxid emisszió 1000 ppm fölött

FEJLÉC: Közzszolgáltató neve, címe, elérhetősége

ADATLAP

tüzelőberendezés hatásfok és emisszió ellenőrzéséhez

1. Ügyfél adatai

1.1. Törzsszáma:

Neve:

Címe:
(írsz) (település) (közterület) (házzszám) (emelet) (ajtó)

1.2. Munka igazolására jogosult:

Neve: Beosztása:

2. Ellenőrzést végző munkatárs(ak) adatai

2.1. Neve: Beosztása: mérésvezető/munkatárs/.....

2.2. Neve: Beosztása: mérésvezető/munkatárs/.....

3. Ellenőrzésnél alkalmazott eszközö(ök) adatai

3.1. Gyártmány, típus: Gyári szám: Beállítás: alap/.....

3.2. Gyártmány, típus: Gyári szám: Beállítás: alap/.....

3.3. Adatrögzítés módja: leolvasás kézi rögzítéssel memóriában tárolás nyomtatás

4. Ellenőrzött rendszer alap adatai

4.1. Helye: kazánház egyéb:.....

4.2. Feladata: egyedi fűtés / melegvízellátás központi fűtés / melegvízellátás

4.3. Hőhasznosító adatai:

Típusa:

Gyári száma:

Gyártási éve:

4.4. Tüzelőberendezés adatai:

Azonosítója:

Típusa:

Gyári száma:

Gyártási éve:

4.5. Tüzelőanyag: földgáz egyéb:.....

Törzsszáma:

Azonosítója:.....

5. Ellenőrzött rendszer egyéb adatai

5.1. Hőmérséklet szabályozás módja: automatikus félautomatikus kézi

5.2. Beavatkozás módja/jellege: folyamatos állásos kétpont hárompont

5.3. Tüzelőanyag fogyasztás mérése: kiépítve nincs kiépítve részben kiépítve

5.4. Kezelőszemélyzet: állandó részmunkaidős nincs

5.5. Szervízfelügyelet: megoldott nem megoldott

5.6. Utolsó szervíztevékenység időpontja: 201... ..

6. Méréssel kapcsolatos adatok

6.1. Mérőpont helye:

6.2. Mérőpont kialakítása: nincs nem szabványos szabványnak megfelelő

6.3. Fontosabb mért értékek:

Mérés azonosító	Mérés dátuma, időpontja	Külső hőmérséklet (°C)	Átlagos tüzelési hatásfok (%)	Szén-monoxid (CO) érték (ppm)	Nitrogén-oxidok (NOx) érték (ppm)

7. Javaslatok

7.1. Mérési adatok alapján azonnali beavatkozás: szükséges nem szükséges

FIGYELEM!

Amennyiben azonnali beavatkozás szükséges, annak indokát és javasolt módját külön feljegyzés tartalmazza!

8. Minősítés megfelelő beszabályozás szükséges nem megfelelő

9. Egyéb megjegyzések

201... ..

.....
munkát igazoló

.....
ellenőrzést végző