

## 3. melléklet

**Föld alatti vezetékek elhelyezéséhez szükséges területsávok**  
(Tájékoztató méretek MSZ 7487/2 szerint)

A vezeték megnevezése		Sávszélesség (m)
Vízvezeték	Belső mérete: NÁ 500 mm-ig NÁ 501-800mm NÁ 801-1200mm	1,2 1,6 2,4
Csatorna (zárt gravitációs vezeték)	Külső mérete: A<0,3m 0,3m<A<1,0m 1,0m<A<1,6m	1,2 2,4 3,2
Csatorna (nyomócső)	vízvezetékkel azonos	vízvezetékkel azonosan
Gázvezeték	Belső mérete: NÁ 500mm-ig NÁ 501-800mm NÁ801-1200mm	1,2 1,5 2,0
Távhőellátási vezeték védőszerkezetben	Védőszerkezet külső mérete: A<0,8m 0,8m<A<1,2m 1,2m<A<2,2m	1,5 2,0 3,5
Villamos energia ellátási kábel (erősáramú, nagyfeszültségű, feszültség kisebb mint 120kV)	A kábelek száma 1...2 3...5 5-nél több kábel esetén kábelenként	0,5 1,2 0,2
Távközlési kábel	Védőszerkezetenként Kábelenként Védőszerkezetben 2-6 nyílás esetén	0,4 0,4 0,8
Közvilágítási oszlopsor	-	1,0